



Legenda - Conduitos	
	Eletroduto rígido Ø3/4", acomodado em estrutura metálica - salvo indicação
	Eletroduto subterrâneo (PEAD) ou embutido no piso (Reforçado) , Ø1.1/2" ou indicado
Legenda - Segundo Pavimento	
	Condutele PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso
	Condutele de PVC 5 entradas
	Condutele de PVC 6 entradas
	Interruptor sensor de presença teto
	Ponto genérico de luz 100W
	Ponto de tomada tipo steck trifásico 32A
	Caixa de passagem para acomodar 1 tomada monofásica + tomada trifásica. Dim.:300x300x150mm

QUADRO DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
R00	EMIÇÃO INICIAL	04/02/2023	JULY
R01	ADEQUAÇÃO DA RUA COBERTA	20/04/2023	JULY

APROVAÇÕES				
	<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO CNPJ 82.892.357/0001-96</p>		<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>JULY ANNE ONGHERO FREITAS CREA/SC 179531-1</p>	
				
<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO</p>		<p>EDIFICAÇÃO</p> <p>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TEOFILO SCHUTZ</p>		
<p>ENDEREÇO</p> <p>PRAÇA TEOFILO SCHUTZ, TAQUARAS RANCHO QUEIMADO SC</p>		<p>PROJETO</p> <p>ELÉTRICO</p>		
<p>CONTEÚDO</p> <p>DISTRUIÇÃO ELÉTRICA - BANHEIROS</p>		<p>ETAPA</p> <p>EXECUTIVO</p> <p>ESCALA</p> <p>1:25</p>	<p>FOLHA</p> <p>ELE 008</p>	
<p>MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA CREA 088683-1 CAU 18198-6 CNPJ 09.549.705/0001-37 Rua Lauro Müller, 853 Sala 02 - Fazenda CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 magnus@magnusengenharia.com.br</p>				